



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate



扫码识真伪

证书编号: 电字第31990010号

Certificate No.

证书单位 新疆维吾尔自治区煤矿矿用安全产品检验中心
Applicant

计量器具名称 变比测试仪
Name of Instrument

型号/规格 FS3030
Type/Specification

出厂编号 181788
Serial No.

制造单位 武汉世纪华胜科技有限公司
Manufacturer

校准依据 JJG(鄂)14-2001《变比测试仪检定规程》
Calibration Regulation



批准人: 贾祺
Approved by

核验员: 王康
Checked by

校准员: 张武
Calibrated by

校准日期 2019 年 01 月 09 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号
Authorization Certificate No.
地址: 湖北省武汉市江堤中路28号
Address
传真: (027) 84843950
Fax

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31990010号

Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号

This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2017)A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称

Name

电压互感器

证书编号

Certificate No.

(计)字第201810518号

有效期至

Valid Date To

2020-04-26

- 测量溯源性说明: 本次校准使用的计量标准均可溯源到国家计量基准

All data issued by this Certificate are traceable to national standards.

- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 18℃

Temperature

湿度: 62%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 本所实验室(301)

Place

7010463

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。

This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute

计量测试检
证书骑缝



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31990010号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、外观及工作正常性检查:
正常。

二、变比试验:

额定变比	显示变比值
2000V/100V	20.005
3000V/100V	30.008
5000V/100V	50.016
6000V/100V	60.024
10000V/100V	100.07

测量不确定度: $U_{rel}=0.017\%$ $k=2$

以下空白



以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.