



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate



扫码识真伪

证书编号：电字第 3179136 号

Certificate No.

证 书 单 位 中国水电建设集团十五工程局有限公司
Applicant

计 量 器 具 名 称 三倍频发生器
Name of Instrument

型 号 / 规 格 FS-81-50kVA
Type/Specification

出 厂 编 号 1704032
Serial No.

制 造 单 位 武汉世纪华胜科技有限公司
Manufacturer

校 准 依 据 参照 JJG124-2005
Calibration Regulation



批准人 贾 祺
Approved by


核验员 王 荣
Checked by

校准员 王 斌
Calibrated by

校准日期 2017 年 04 月 27 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号：(鄂)法计(2017)A001号
Authorization Certificate No.
地址：湖北省武汉市江堤中路28号
Address
传真：(027) 84825873
Fax

电话：(027) 84846917, 84825873
Telephone
邮编：430050
Post Code
电子邮件：jls@whbts.gov.cn
Email



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第 3179136 号
Certificate No.

● 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2017)A001 号
This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2017)A001 号

● 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名 称 Name	证 书 编 号 Certification No	有 效 期 Valid date to
数字多用表	电字第 1167015 号	2017-09-08

● 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 21 °C 湿度: 60 %RH 其它: 二
Temperature Humidity Others

地点: 生产车间
Place

w170428001

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute

量测试
书骑
量测试
书骑



证书编号: 电字第 3179136 号
Certificate No.

校准结果

Results of the calibration

- 一、外观及工作正常性试验:
正常。
- 二、绝缘电阻:
大于 500M Ω
- 三、频率试验:
实测频率 149.6Hz



四、电压试验: (AC)

示值(V)	实测值(V)
100	99.62
200	199.25
300	298.77

测量结果的不确定度: $U_{rel}=0.17\%$ $k=2$
以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。
The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为 12 个月。
Due date of next calibration is 12 months.